

Víziközmű-objektum az				
TIKA_AZON_OBJ	Víziközmű-objektum	Település	Utca	Házzám
R-8-1-0-0-0	SZA-1466	Aszófó		

onosítása, megnevezése

Helyrajzi szám	Megnevezés	EOV (x)	EOV (y)	Ágazat (szennyvíz/ivóvíz)
	ASZÓFŐ szennyvíz átemelő	0	0	Szennyvíz



Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 3.	Megjegyzés
<p>Tároló térfogat: 2,4 (m³)</p> <p>Teljesítmény: 40 (m³/d)</p> <p>Emelkedés: 25 (m)</p>	<p>Átmérő: 1,0 m</p> <p>Mélység: 5,2 m</p> <p>Szivattyúk: 2 db FLYGT-MP-3085-253 HT</p> <p>Egyéb gépészet: - vegyszeradagoló;-</p> <p>Nyomócső átmérő: DN 50</p> <p>Villamos és IT: helyi vezérlés és URH</p>

Állapot jellemzők				
Üzembe helyezés éve	Várható élettartam	Várható élettartam	Várható élettartam	Állagmutató Épület,
2005	50	24	20	80

Állagmutató Gépek, 80	Állagmutató 80	Újraelállítási vagy 1405000	Újraelállítási vagy 2834000	Újraelállítási vagy 3030000

jellemzők			Egyéb je	
Fajlagos költség (Ft)	Újraelőállítási vagy	Vagyonérték összesen(Ft)	Pótlás várható éve	Pótlás várható éve
181725	7269000	5815200	2055	2034
	7269000	5815200		

Jellemzők	
Pótlás várható éve	Objektum típus
2031	Szennyvízáttelelők